

葛尾組合では法に則り、焼却施設から排出される物質のダイオキシン類等进行检查しております。ここではその結果を公表します。

最終更新日 平成27年3月31日

	調査年月日	ダイオキシン類濃度(毒性等量)			ばいじん 単位: g/m ³ N	硫黄酸化物 (排出基準) 単位: m ³ N/h	窒素酸化物 単位: v/vppm	塩化水素 単位: mg/m ³ N	水銀 単位: μg/m ³ N	一酸化炭素 単位: v/vppm
		排出ガス	飛灰	焼却灰						
		単位: ng-TEQ/m ³ N	単位: ng-TEQ/g	単位: ng-TEQ/g						
1号炉	平成26年1月7日	0.014	0.56	0.031	0.0068	0.24未満	150	15未満	未検出	1
	平成27年2月12日	0.0000065	0.14	0.0009	0.052	0.36未満	55	110	未検出	3
2号炉	平成25年4月16日	0.0000020	0.057	0.00052	0.0049未満	0.98	68	230	未検出	0
	平成26年4月17日	0.0000059	0.097	0.05	0.009	0.78	90	120	未検出	2
排出基準		1	3	3	0.08 (O ₂ 12%換算)	65 (K値=17.5)	250 (O ₂ 12%換算)	700 (O ₂ 12%換算)	-	- (O ₂ 12%換算)