

葛尾組合では法に則り、焼却施設から排出される物質のダイオキシン類等进行检查しております。ここではその結果を公表します。

最終更新日 平成25年3月15日

	調査年月日	ダイオキシン類濃度(毒性等量)			ばいじん 単位: g/m ³ N	硫黄酸化物 (排出基準) 単位: m ³ N/h	窒素酸化物 単位: v/vppm	塩化水素 単位: mg/m ³ N	水銀 単位: μg/m ³ N	一酸化炭素 単位: v/vppm
		排出ガス	飛灰	焼却灰						
		単位: ng-TEQ/m ³ N	単位: ng-TEQ/g	単位: ng-TEQ/g						
1号炉	平成24年1月13日	0.0000048	0.15	0.0073	0.0058未満	0.39未満 (63)	67 (250)	96	0.001未満	1
	平成25年1月9日	0.011	0.12	0.011	0.0044未満	0.39 (60)	51 (250)	15未満	0.002未満	2
2号炉	平成23年4月19日	0.0000031	0.1	0.0074	0.0014	0.4 (64)	53 (300)	35	1未満	10
	平成24年4月24日	0.02未満	0.043	0.00017	0.0066未満	0.59 (58)	77 (250)	72	0.001未満	2
排出基準		1	3	3	0.08 (O ₂ 12%換算)	- (K値17.5)	- (O ₂ 12%換算)	700 (O ₂ 12%換算)	-	- (O ₂ 12%換算)